令和7年度　敷根一般廃棄物管理型最終処分場水質測定結果

【測定結果】
各測定結果は基準値内で異常は見れなかった。
それぞれの測定数値は、以下の測定結果をご覧ください。

【浸出水（原水）】　※処理する前の浸出水

No.	項　目	単位	測定結果 8月1日	基準値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	0.0005	検出されないこと
2	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	0.005以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003	0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1	1以下
6	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.01	0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下
8	ｼｱﾝ化合物	mg/L	0.1	1以下
9	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L	0.0005	0.003以下
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.3以下
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.005	0.1以下
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.02以下
14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.04以下
15	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.02	1以下

No.	項　目	単位	測定結果 8月1日	基準値
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.4以下
17	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.005	3以下
18	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.06以下
19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.02以下
20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	0.006	0.06以下
21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	0.003	0.03以下
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.2以下
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01	0.1以下
24	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下
25	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.5以下
26	ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	50以下
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	15以下
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	7.9	200以下
29	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱物油類）	mg/L	0.5	5以下

No.	項　目	単位	測定結果 8月1日	基準値
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類）	mg/L	0.5	30以下
31	ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L	0.05	5以下
32	銅含有量	mg/L	0.1	3以下
33	亜鉛含有量	mg/L	0.1	2以下
34	溶解性鉄含有量	mg/L	0.4	10以下
35	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L	0.1	10以下
36	ｸﾛﾑ含有量	mg/L	0.04	2以下
37	大腸菌群数	個/cm3	1	日間平均3,000以下
38	燐含有量	mg/L	0.09	16（日間平均8）以下
39	pH（水素イオン濃度）	―	8.4	5.8以上8.6以下
40	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	15	60以下
41	COD（化学的酸素要求量）	mg/L	8.2	90以下
42	SS（浮遊物質量）	mg/L	20	60以下
43	T-N（窒素含有量）	mg/L	10	120（日間平均60）以下

【浸出水（処理水）】

No.	項　目	単位	測定結果 10月3日	基準値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L	0.0005未満	検出されないこと
2	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	0.005以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003未満	0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.1以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1未満	1以下
6	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.01未満	0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.1以下
8	ｼｱﾝ化合物	mg/L	0.1未満	1以下
9	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L	0.0005未満	0.003以下
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01未満	0.3以下
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.005未満	0.1以下
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02未満	0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.002未満	0.02以下
14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004未満	0.04以下
15	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.02未満	1以下

No.	項　目	単位	測定結果 10月3日	基準値
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04未満	0.4以下
17	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.005未満	3以下
18	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006未満	0.06以下
19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002未満	0.02以下
20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	0.006未満	0.06以下
21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	0.003未満	0.03以下
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02未満	0.2以下
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01未満	0.1以下
24	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.1以下
25	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05未満	0.5以下
26	ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	50以下
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	15以下
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	10	200以下
29	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱物油類）	mg/L	0.5未満	5以下

No.	項　目	単位	測定結果 10月3日	基準値
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類）	mg/L	0.5未満	30以下
31	ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L	0.05未満	5以下
32	銅含有量	mg/L	0.1未満	3以下
33	亜鉛含有量	mg/L	0.1未満	2以下
34	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	10以下
35	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L	0.1未満	10以下
36	ｸﾛﾑ含有量	mg/L	0.04未満	2以下
37	大腸菌群数	個/cm3	1未満	日間平均3,000以下
38	燐含有量	mg/L	0.07	16（日間平均8）以下

No.	項　目	単位	測定結果												基準値
			4月11日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日			
1	pH（水素イオン濃度）	－	8.6	8.7	8.4	8.2	8.5	8.3	8.4	8.5	8.6	8.3			5.8以上8.6以下
2	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	1.5	2.0	2.6	4.9	6.9	6.6	7.1	3.7	1.9	1.9			60以下
3	COD（化学的酸素要求量）	mg/L	5.0	4.5	3.4	2.5	3.0	4.3	3.6	3.2	4.0	4.9			90以下
4	SS（浮遊物質量）	mg/L	5	6	5	3	3	8	7	3	1	7			60以下
5	T-N（窒素含有量）	mg/L	9.5	10	9.4	9.5	11	11	11	10	9.4	10			120（日間平均60）以下

No.	項　目	単位	測定結果 5月8日	基準値
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.00070	10以下