

令和8年度 霧島市クリーンセンター維持管理状況

【処分した廃棄物】

処理した廃棄物の種類：一般廃棄物													(単位：t)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1号炉	1,832.81	1,835.01	900.57										4,568.39
2号炉	1,297.10	1,346.39	1,263.03										3,906.52
計	3,129.91	3,181.40	2,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.91

【燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度】 ■ 自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。

1) 焼却炉の燃焼ガス温度			測定箇所：①ストーカ式焼却炉出口										(単位：℃)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
1号炉	1,056	1,051	1,066										800℃以上	
2号炉	1,043	1,022	1,057											

2) 集じん器に流入する燃焼ガス温度			測定箇所：②ろ過式集じん器入口										(単位：℃)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
1号炉	162	161	168										200℃以下	
2号炉	156	155	167											

3) 排ガス中の一酸化炭素濃度			測定箇所：③煙突										(単位：ppm)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	
1号炉	2	2	1										100ppm以下	
2号炉	3	3	2											

【冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去】

1) 冷却設備（ボイラ）		2) 排ガス処理設備（ろ過式集じん器）	
	ばいじんの除去を行った日		ばいじんの除去を行った日
1号炉	稼働中常時除去	1号炉	稼働中常時除去
2号炉	稼働中常時除去	2号炉	稼働中常時除去

【排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度等】

1) ダイオキシン類濃度 測定場所：煙突												
		測定日/測定値				基準値						
		令和8年度1回目	令和8年度2回目	令和8年度3回目	令和8年度4回目							
採取した年月日	1号炉	令和8年5月12日										
	2号炉	令和8年5月13日										
測定結果が得られた年月日	1号炉	令和8年5月22日										
	2号炉	令和8年5月22日										
ダイオキシン類濃度 (単位：ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	0.00000053				1以下						
	2号炉	0.00010				1以下						

2) ばい煙濃度等 測定場所：煙突												
		測定日/測定値						基準値				
		令和8年度1回目	令和8年度2回目	令和8年度3回目	令和8年度4回目	令和8年度5回目	令和8年度6回目					
採取した年月日	1号炉	令和8年4月9日	令和8年6月4日									
	2号炉	令和8年4月10日	令和8年6月16日									
測定結果が得られた年月日	1号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日									
	2号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日									
硫酸酸化物濃度 (単位：mN/h)	1号炉	0.0287 (73)	0.0316 (74)					下段 () 書き 基準値				
	2号炉	0.267 (72)	0.118 (72)									
ばいじん濃度 (単位：g/m ³ N)	1号炉	0.000986	0.000849					0.08以下				
	2号炉	0.00111	0.000984									
塩化水素濃度 (単位：mg/m ³ N)	1号炉	5.98	5.98					700以下				
	2号炉	49.4	14.9									
窒素酸化物濃度 (単位：ppm)	1号炉	71.8	80.4					250以下				
	2号炉	65.3	73.0									