令和8年度　霧島市クリーンセンター維持管理状況

【処分した廃棄物】

処理した廃棄物の種類：一般廃棄物　　（単位：ｔ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
1 号 炉	1,832.81	1,835.01	900.57	1,235.71	1,630.65	602.81							8,037.56
2 号 炉	1,297.10	1,346.39	1,263.03	1,776.35	1,531.34	1,914.24							9,128.45
計	3,129.91	3,181.40	2,163.60	3,012.06	3,161.99	2,517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,166.01

【燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度】

■　自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。

1）焼却炉の燃焼ガス温度　　測定箇所：①ストーカ式焼却炉出口　　（単位：℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1 号 炉	1,056	1,051	1,066	1,022	1,024	1,059							800℃以上
2 号 炉	1,043	1,022	1,057	1,025	989	1,049							

2）集じん器に流入する燃焼ガス温度　　測定箇所：②ろ過式集じん器入口　　（単位：℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1 号 炉	162	161	168	160	160	166							200℃以下
2 号 炉	156	155	167	161	158	168							

3）排ガス中の一酸化炭素濃度　　測定箇所：③煙突　　（単位：ppm）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1 号 炉	2	2	1	3	2	2							100ppm以下
2 号 炉	3	3	2	2	1	2							

【冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去】

1）冷却設備（ボイラ）

	ばいじんの除去を行った日
1 号 炉	稼働中常時除去
2 号 炉	稼働中常時除去

2）排ガス処理設備（ろ過式集じん器）

	ばいじんの除去を行った日
1 号 炉	稼働中常時除去
2 号 炉	稼働中常時除去

【排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度等】

1）ダイオキシン類濃度　　測定場所：煙突

		測定日/測定値				基準値
		令和８年度１回目	令和８年度２回目	令和８年度３回目	令和８年度４回目	
採取した年月日	1号炉	令和8年5月12日	令和8年8月6日			
	2号炉	令和8年5月13日	令和8年8月7日			
測定結果が得られた年 月 日	1号炉	令和8年5月22日	令和8年9月27日			
	2号炉	令和8年5月22日	令和8年9月27日			
ダイオキシン類濃度	1号炉	0.00000053	0.000030			1以下
（単位：ng-TEQ/m^3N）	2号炉	0.00010	0.00010			1以下

2）ばい煙濃度等　　測定場所：煙突

		測定日/測定値						基準値
		令和８年度１回目	令和８年度２回目	令和８年度３回目	令和８年度４回目	令和８年度５回目	令和８年度６回目	
採取した年月日	1号炉	令和8年4月9日	令和8年6月4日	令和8年8月6日				
	2号炉	令和8年4月10日	令和8年6月16日	令和8年8月7日				
測定結果が得られた年 月 日	1号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日	令和8年8月28日				
	2号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日	令和8年8月28日				
硫黄酸化物濃度	1号炉	0.0287 (73)	0.0316 (74)	0.201 (75)				下段（）書き基準値
（単位：㎥N/h）	2号炉	0.267 (72)	0.118 (72)	0.152 (72)				
ばいじん濃度	1号炉	0.000986	0.000849	0.000668				0.08以下
（単位：g/㎥N）	2号炉	0.00111	0.000984	0.00183				
塩化水素濃度	1号炉	5.98	5.98	5.92				700以下
（単位：mg/㎥N）	2号炉	49.4	14.9	13.8				
窒素酸化物濃度	1号炉	71.8	80.4	72.2				250以下
（単位：ppm）	2号炉	65.3	73.0	78.8				