

令和7年度 数根一般廃棄物管理型最終処分場水質測定結果

【測定結果】													
各測定結果は基準値内で異常は見られなかった。													
それぞれの測定数値は、以下の測定結果をご覧ください。													

【浸出水(原水)】 ※処理する前の浸出水

№	項 目	単位	測定結果	基準値	№	項 目	単位	測定結果	基準値	№	項 目	単位	測定結果	基準値
			8月1日					8月1日						
1	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	検出されないこと	16	シスー1, 2ージクロロエチレン	mg/L	0.04	0.4以下	30	ノマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/L	0.5	30以下
2	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005		17	1, 1, 1ートリクロロエタン	mg/L	0.005		31	フェノール類含有量	mg/L	0.05	5以下
3	ガジム及びその化合物	mg/L	0.003	0.1以下	18	1, 1, 2ートリクロロエタン	mg/L	0.006	0.06以下	32	銅含有量	mg/L	0.1	3以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下	19	1, 3ージクロロプロペン	mg/L	0.002	0.02以下	33	亜鉛含有量	mg/L	0.1	2以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1	1以下	20	チウラム	mg/L	0.006	0.06以下	34	溶解性鉄含有量	mg/L	0.4	10以下
6	六価クロム化合物	mg/L	0.01	0.5以下	21	シマジン	mg/L	0.003	0.03以下	35	溶解性マンガ含有量	mg/L	0.1	10以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下	22	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.2以下	36	クロム含有量	mg/L	0.04	2以下
8	シアン化合物	mg/L	0.1	1以下	23	ベンゼン	mg/L	0.01	0.1以下	37	大腸菌群数	個/cm3	1	日間平均3,000以下
9	ホリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	0.003以下	24	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下	38	磷含有量	mg/L	0.09	16(日間平均8)以下
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.3以下	25	1, 4ージ'オキシ'ン	mg/L	0.05	0.5以下	39	pH(水素イオン濃度)	ー	8.4	5.8以上8.6以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.005	0.1以下	26	ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	50以下	40	BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	15	60以下
12	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.2以下	27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	15以下	41	COD(化学的酸素要求量)	mg/L	8.2	90以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.02以下	28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜 硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	7.9	200以下	42	SS(浮遊物質質量)	mg/L	20	60以下
14	1, 2ージ'クロロエタン	mg/L	0.004	0.04以下	29	ノマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油類)	mg/L	0.5	5以下	43	T-N(窒素含有量)	mg/L	10	120(日間平均60)以下
15	1, 1ージ'クロロエチレン	mg/L	0.02	1以下										

【浸出水(処理水)】

№	項 目	単位	測定結果	基準値	№	項 目	単位	測定結果	基準値	№	項 目	単位	測定結果	基準値
1	アルキル水銀化合物	mg/L		検出されないこと	16	シスー1, 2ージクロロエチレン	mg/L		0.4以下	30	ノマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類)	mg/L		30以下
2	水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L			17	1, 1, 1ートリクロロエタン	mg/L			31	フェノール類含有量	mg/L		5以下
3	ガジム及びその化合物	mg/L		0.1以下	18	1, 1, 2ートリクロロエタン	mg/L		0.06以下	32	銅含有量	mg/L		3以下
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.1以下	19	1, 3ージクロロプロペン	mg/L		0.02以下	33	亜鉛含有量	mg/L		2以下
5	有機燐化合物	mg/L		1以下	20	チウラム	mg/L		0.06以下	34	溶解性鉄含有量	mg/L		10以下
6	六価クロム化合物	mg/L		0.5以下	21	シマジン	mg/L		0.03以下	35	溶解性マンガ含有量	mg/L		10以下
7	砒素及びその化合物	mg/L		0.1以下	22	チオベンカルブ	mg/L		0.2以下	36	クロム含有量	mg/L		2以下
8	シアン化合物	mg/L		1以下	23	ベンゼン	mg/L		0.1以下	37	大腸菌群数	個/cm3		日間平均3,000以下
9	ホリ塩化ビフェニル	mg/L		0.003以下	24	セレン及びその化合物	mg/L		0.1以下	38	磷含有量	mg/L		16(日間平均8)以下
10	トリクロロエチレン	mg/L		0.3以下	25	1, 4ージ'オキシ'ン	mg/L		0.5以下					
11	テトラクロロエチレン	mg/L		0.1以下	26	ほう素及びその化合物	mg/L		50以下					
12	ジクロロメタン	mg/L		0.2以下	27	ふっ素及びその化合物	mg/L		15以下					
13	四塩化炭素	mg/L		0.02以下	28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜 硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		200以下					
14	1, 2ージ'クロロエタン	mg/L		0.04以下	29	ノマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油類)	mg/L		5以下					
15	1, 1ージ'クロロエチレン	mg/L		1以下										

№	項 目	単位	測 定 結 果											基準値
			4月11日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日							
1	pH(水素イオン濃度)	ー	8.6	8.7	8.4	8.2	8.5							5.8以上8.6以下
2	BOD(生物化学的酸素 要求量)	mg/L	1.5	2.0	2.6	4.9	6.9							60以下
3	COD(化学的酸素要求量)	mg/L	5.0	4.5	3.4	2.5	3.0							90以下
4	SS(浮遊物質質量)	mg/L	5	6	5	3	3							60以下
5	T-N(窒素含有量)	mg/L	9.5	10	9.4	9.5	11							120(日間平均 60)以下

№	項 目	単位	測定結果	基準値
			5月8日	
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.00070	10以下