

## 松永保育園

1.側溝のふたが無い  
ため危険である。

<対策メニュー>

道路と側溝に段差があり、蓋を設置することは難しい。

また、用水管理者との協議が必要であるため、蓋設置ではなく  
転落防止柵の設置を検討する。



1

