

質 疑 回 答 書

NO. 1 / 1

公告番号： 第 55 号

工 事 名： R7 霧島市民会館大規模改修工事（建築 1 工区）

工事場所： 霧島市国分中央三丁目地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	仮設工事は本工事に含まれるのでしょうか。含まれるのであれば、明細がありませんのでご提示ください。	含まれております。詳細は、別紙のとおりです。
2	杉上小節は、鹿児島県産材の仕様でよろしいでしょうか。	鹿児島県産材ではありません。
3	セルフレベルングの仕様について、せっこう系またはセメント系、塗り厚をご教示ください。	セメント系 厚 10 mmです。
4	下地調整塗材 C-2 について、積算上吹付施工条件でよろしいでしょうか。	吹付下地です。
5	DP 塗り鉄骨部錆止共について、下地調整は必要でしょうか。必要な場合はその仕様をご教示ください。また、錆止め回数と材料の種類はなにかご教示ください。	下地調整は、必要です。 工程 C 種 塗料 A 種 現場 2 回塗としてください。
6	RA-16-14 強化ガラスにつきまして、4mm 厚さの規格がありません。5mm 厚の規格で積算してよろしいでしょうか。また、ガラスとめ材及び清掃の仕様についてご教示ください。	T4(学校用)としてください。 ガラスとめ(両面)シリコン 1 成分 SR-1 ガラス清掃は標準 としてください。
7	SOP 塗り鋼製建具面-塗料 1 種錆止め共について、錆止め回数、塗料種別、作業工程等の仕様についてご教示ください。	工程 B 種 現場 2 回 塗料 B 種としてください。
8	地先境界ブロックについて、お示しの資料上 100*100 の規格がございません。120*120 の規格で積算してよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	スクラップアルミについて、種類は「新切 1 級」でよろしいでしょうか。	込みガラとしてください。

10	接着系アンカーD13 横向きについて、規格は「D13*500」でよろしいでしょうか。	D13L=620 としてください。
11	積算上、週休二日補正は必要でしょうか。	不要です。
12	各工種にて、「高圧洗浄 刊行物2 2025年夏 セ P469」とありますが、これは「外壁改修工事」の特記記載の「高圧水洗工法」にて共通であるとの認識でよろしいでしょうか。	水洗い工法です
13	壁メラミン化粧板について、メーカー、等級などの指定があればご教示ください。	ナスラック 光沢仕上 同等品としますが、詳細については、落札業者と協議します。

