

質 疑 回 答 書

NO. 1 / 1

公告番号： 第 56 号

工 事 名： R7 霧島市民会館大規模改修工事（建築 2 工区）

工事場所： 霧島市国分中央三丁目地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	新規取付の左官工事の分でサッシ詰め等の記載がありません。	新規取付の建具廻り防水モルタル充填は、必要と考えます。詳細は、落札業者と協議いたします。
2	共同利用施設の鉄骨ブレース補強 地中梁フカシコンクリート部に鉄筋の配筋がありますが D16 の数量がありません。又、D16 の定着はどのようにしますか。ご教示ください。	【閲覧設計書】共同利用施設 耐震補強工事（P59）に、D16 は計上しております。接着系あと施工アンカーで定着するものとし、詳細については落札業者と協議いたします。
3	共同利用施設のダムウェーターのスラブ開口部のコンクリート打設は人力打設でしょうか。ご教示ください。	【閲覧設計書】共同利用施設 コンクリート内部（P29）に記載のとおり、人力打設です。
4	共同利用施設の外構 A-80 の図面に嵩上げ用スタイロフォームがありますが、数量が見当たりません。	【閲覧設計書】（P43）共同利用施設 内外装内部に計上しております。

質 疑 回 答 書

NO. 1 / 1

公告番号： 第 56 号

工 事 名： R7 霧島市民会館大規模改修工事（建築 2 工区）

工事場所： 霧島市国分中央三丁目地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	仮囲いの費用は 1 工区に含まれていますか。ご教示ください。	1 工区に含まれております。

質 疑 回 答 書

NO. 1 / 1

公告番号： 第 56 号

工 事 名： R7 霧島市民会館大規模改修工事（建築 2 工区）

工事場所： 霧島市国分中央三丁目地内

番号	質疑事項	質疑回答
1	工期について「仮契約後、議会の議決を得た日から起算して 2 日目～」と記載がありますが、議会承認は 12 月でしょうか。ご教示ください。	12 月議会で、議決日が決定する予定です。