

会議録要旨

会議の名称	令和7年度第1回 霧島市水道事業及び簡易水道事業並びに工業用水道事業運営委員会
開催日時	令和7年8月19日（木曜日）13時30分から
開催場所	隼人市民サービスセンター2階会議室
出席委員数	8名（10名中）
事務局	秋窪上下水道部長、川畑上下水道総務課長、蔵原上下水道総務課主幹、山下上下水道総務課主査、佐々木上下水道総務課主任主事、養田水道工務課長、岩元水道工務課主幹
次第	1 開会 2 委員及び事務局職員紹介 3 上下水道部長あいさつ 4 委員長選出 5 委員長あいさつ 6 現地視察（公用車） （出発） ～ 国道223号沿い水道管復旧箇所 ～ 木之房配水池 ～ （帰庁） 7 閉会
会議の経過	委員長には上小園氏が推薦され、全会一致で承認された。 現地視察中（木野房配水池）の主な質疑は以下のとおり。 委 員 木野房配水池の水源はどこか？ 事務局 奥新川から供給。 委 員 高低差はどの程度か？ 水は自然流下か？ 事務局 下の方からの高低差は54メートル。自然流下で配水。小浜配水池には中継ポンプで配水。 委 員 連絡管はあるか？ 事務局 あるが、圧力差のため相互の完全融通は困難である。 委 員 配水池が満水となるまでの時間に、季節差は？ 事務局 特にない。年間を通じて一定。
写真	 